



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ _____

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «15» мая 2014г. № 49а в составе:

председателя комиссии	<u>Зам. директора по ОВ</u>	<u>Романчука В.А.</u>
	(должность)	(инициалы, фамилия)
членов комиссии	<u>Зав. ОКС</u>	<u>Иванова А.В.</u>
		(должность) (инициалы, фамилия)
	<u>Главного инженера</u>	<u>Цегалко К.С.</u>
	(должность) (инициалы, фамилия)	
	(должность)	(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

Текущий ремонт системы проветривания оранжерей №7, 8, 9 по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, 2в

(наименование объекта)

установлено, что Необходимо выполнить замену электроприводов открывания фрагм в количестве 30 штук
(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: Коэффициент стесненности K=1,2
(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:
В соответствии со сметной документацией
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Председатель комиссии	<u>Зам. директора по ОВ</u>	<u>Романчук В.А.</u>
	(должность)	(инициалы, фамилия)
Члены комиссии	<u>Зав. ОКС</u>	<u>Иванов А.В.</u>
		(должность) (инициалы, фамилия)
	<u>Главный инженер</u>	<u>Цегалко К.С.</u>
	(должность) (инициалы, фамилия)	
	(должность)	(инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Оранжерея №7			
2.	Демонтаж узлов механизмов открывания и закрывания форточек привода бокового и торцового	узел	10	
3.	Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек привода бокового и торцового	узел	10	
4.	Штоковый электропривод Giesse Stello ST450 (или аналог)	шт.	10	
5.	Оранжерея №8			
6.	Демонтаж узлов механизмов открывания и закрывания форточек привода бокового и торцового	узел	10	
7.	Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек привода бокового и торцового	узел	10	
8.	Штоковый электропривод Giesse Stello ST450 (или аналог)	шт.	10	
9.	Оранжерея №9			
10.	Демонтаж узлов механизмов открывания и закрывания форточек привода бокового и торцового	узел	10	
11.	Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек привода бокового и торцового	узел	10	
12.	Штоковый электропривод Giesse Stello ST450 (или аналог)	шт.	10	

Составил

Зав. ООО
(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 20 ____ г.